

【改正後】

別記様式第7 (その1)

ハロゲン化物 (ハロン2402, 1211, 1301, HFC23, HFC227ea, FK-5-1-12) (区画名: )			
消火設備点検票 (設備方式: 全域・局所・移動)			
名称		防火管理者	㊦
所在		立会者	㊦
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日
点検者	資格番号	社名	TEL
	氏名	所属会社	住所
点検項目	点検結果		措置内容
	種別・容量等の内容	判定 不良内容	
置圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形表示・標識	
	容器弁	外形 安全性	本
	安全装置	外形 安全性	
	容器弁開放装置	電気式 ガス圧式	
	指示圧力計		
	連結管・集合管		
	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況 外形表示・標識 安全装置	
	放出弁	外形 安全性	kg
	開放装置	電気式 ガス圧式	
	バルブ		
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況 外形表示	
	容器弁	外形 安全性	本
	安全装置	外形 安全性	
	容器弁開放装置	電気式 ガス圧式	
	バルブ		
	圧力調整器		
	連結管・集合管		
	加圧用ガス容器	周囲の状況 外形表示	
	容器弁	外形 安全性	本
	安全装置	外形 安全性	
容器弁開放装置	電気式 ガス圧式		
圧力調整器			
連結管・集合管			

行追加

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

【改正前】

別記様式第7 (その1)

ハロゲン化物 (ハロン2402, 1211, 1301, HFC23, HFC227ea, FK-5-1-12) (区画名: )			
消火設備点検票 (設備方式: 全域・局所・移動)			
名称		防火管理者	㊦
所在		立会者	㊦
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日
点検者	資格番号	社名	TEL
	氏名	所属会社	住所
点検項目	点検結果		措置内容
	種別・容量等の内容	判定 不良内容	
置圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況 外形表示・標識	
	容器弁	外形 安全性	本
	安全装置	外形 安全性	
	容器弁開放装置	電気式 ガス圧式	
	指示圧力計		
	連結管・集合管		
	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況 外形表示・標識 安全装置	
	放出弁	外形 安全性	kg
	開放装置	電気式 ガス圧式	
	バルブ		
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	加圧用ガス容器	周囲の状況 外形表示	
	容器弁	外形 安全性	本
	安全装置	外形 安全性	
	容器弁開放装置	電気式 ガス圧式	
	バルブ		
	圧力調整器		
	連結管・集合管		
	加圧用ガス容器	周囲の状況 外形表示	
	容器弁	外形 安全性	本
	安全装置	外形 安全性	
容器弁開放装置	電気式 ガス圧式		
圧力調整器			
連結管・集合管			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
  - ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

【改正後】

別記様式第7 ハロゲン化物消火設備（その3）

配管等	管・管継手			
	支持金具・つり金具			
配管の安全装置等	安全装置			
	破壊板			
消火剤等排出措置				
圧力上昇防止措置				
放出表示灯				
噴射ヘッド	外形			
	放射障害			
防護区画	区画変更等			
	開口部の自動閉鎖装置	外形		
		電気で作動するもの		
	ガス圧で作動するもの			
非常電源（内蔵型）	外形			
	表示			
	端子電圧	V		
	切替装置			
	充電装置			
結線接続				
ホース等	周囲の状況			
	格納箱			
	ホース	m		
	ホースリール			
	ノズル			
ノズル開閉弁				
表示灯・標識（移動式）				
耐震措置				

行追加

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

【改正前】

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その3）

配管等	管・管継手			
	支持金具・つり金具			
配管の安全装置等	安全装置			
	破壊板			
消火剤等排出措置				
放出表示灯				
噴射ヘッド	外形			
	放射障害			
防護区画	区画変更等			
	開口部の自動閉鎖装置	外形		
		電気で作動するもの		
	ガス圧で作動するもの			
非常電源（内蔵型）	外形			
	表示			
	端子電圧	V		
	切替装置			
	充電装置			
結線接続				
ホース等	周囲の状況			
	格納箱			
	ホース	m		
	ホースリール			
	ノズル			
ノズル開閉弁				
表示灯・標識（移動式）				
耐震措置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。  
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。  
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。  
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。