

屋内消火栓消火設備					②				
屋内消火栓消火設備					②				
外観試験設備	加圧送水装置	ポンプ	試験項目	水溫上昇防止のための逃し装置	ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	種別・容量等の内容	逃し配管の高さ	m	結果
				性能試験装置の配管・バルブ類	性能試験装置の配管・バルブ類	逃し装置の設置	逃し装置の設置	MPa	
				材料	材質	鋼板製・合成樹脂製			
				水	水量	管の呼び	管の呼び	ℓ	
				溢水排水装置	管の呼び	管の呼び	管の呼び	A	
				呼水装置	管の呼び	管の呼び	管の呼び	A	
				補給水装置	管の呼び	管の呼び	管の呼び	A	
				減水警報装置	フロートスイッチ・電極				
				設置場所	設置場所				
				制御装置	制御装置				
				予備品等	予備品等				
				接地工事	接地工事	種接地			
				設置位置	設置位置				
				性能	性能	級			
				直接操作部	直接操作部				
				遠隔操作部	遠隔操作部				
				遠隔自動起動装置	遠隔自動起動装置				
				(易操作性1号・2号消火栓)	(易操作性1号・2号消火栓)				
				起動用水圧開閉装置	起動用水圧開閉装置	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	ℓ	
				タンクの容量	タンクの容量	管の呼び	管の呼び	A	
				配管・バルブ類	配管・バルブ類				
				構造	構造				
				内容積・落差	内容積・落差	m³	m³	m	
				配管・バルブ類	配管・バルブ類				
				水位計	水位計				
				種類・構造	種類・構造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	MPa	
				内容積・有効圧力	内容積・有効圧力	m³	m³	MPa	

屋内消火栓消火設備					⑤				
試 験		項 目	種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果		
操作試験 (易操作性 1号・2号消火栓)		自家発電設備	ホースリール式・折置等収納式		ホースリール式・折置等収納式				
非常電源切替装置		蓄電池設備							
燃料電池設備									
総合試験									
備									
考									

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
2 選択版のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
3 Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火建築物で内装制限したもの及びCはA及びB以外のものをいう。
4 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成 9 年消防庁告示第 8 号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
5 結果の欄には、良否を記入すること。
6 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
7 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
2 選択版のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
3 Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造部を耐火構造としたもの又は準耐火建築物で内装制限したもの及びCはA及びB以外のものをいう。
4 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成 9 年消防庁告示第 8 号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
5 結果の欄には、良否を記入すること。
6 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
7 操作盤が設けられているものにあつては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。