

不活性ガス消火設備					③	
試験		試験項目	種別・容量等の内容		結果	
外観試験	噴射ヘッド	安全装置等	—			
		設置位置	—			
		構造・性能	—			
		防護区画	—			
	防護区画等	開口部の自動閉鎖装置	—			
		消火剤を付加する開口部面積	—			
		消火剤流出防止措置	—			
		開口部の位置	—			
		消火剤排出措置	—			
		圧力上昇措置	—			
電源	防護区画に隣接する部分の保安措置	消火剤排出措置	—			
		放出表示灯	—			
		警報装置	—			
	非常電源の種類	自家発電設備・蓄電池設備・ <u>燃料電池設備</u>		V		
ノズル・ホース等	設置位置	—				
	構造・性能	—				
	表示灯・標識	—				
	耐震措置	—				
機能試験	防護区画	遅延時間	—			
		非常停止機構作動状況	—			
		音響警報先行作動状況	—			
		自動・手動切替作動状況	—			
	制御装置試験	異常信号試験	短絡試験	—		
			地絡試験	—		
		起動装置による作動状況	—			
		音響警報装置試験	警報鳴動状況	—		
	音声警報装置作動状況		—			

不活性ガス消火設備

③

試験項目		種別・容量等の内容		結果
外観試験	安全装置等			
	噴射ヘッド	設置位置		
		構造・性能		
		防護区画		
		開口部の自動閉鎖装置		
		消火剤を付加する開口部面積		
		消火剤流出防止措置		
	防護区画等	開口部の位置		
		消火剤排出措置		
	機能試験	圧力上昇措置		
防護区画に隣接する部分の保安措置		消火剤排出措置		
		放出表示灯		
警報装置				
常用電源		電源	V	
		非常電源の種別	自家発電設備・蓄電池設備	
設置位置				
構造・性能				
表示灯・標識				
機械性能試験	耐震措置			
	防護区画			
	遅延時間			
	非常停止機構作動状況			
	音響警報先行作動状況			
自動・手動切替作動状況				
異常信号試験	短絡試験			
	地絡試験			
起動装置による作動状況				
警報鳴動状況				
音響警報装置試験				
音声警報装置作動状況				

