

別記様式第3

①

スプリンクラー設備試験結果報告書					
試験実施日 年 月 日					
試験実施者					
住 所					
氏 名 印					
用 途	() 項	構 造			
延べ面積	m ²	階 数	地上 階	地階 階	
加圧送水装置の種別	方式				
流水検知装置の方式	湿式 乾式 予作動式				
スプリンクラーヘッド	種 別 設置個数				
試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結果	
外 観 試 験	水 源 (水道の用に供する水管 を水源とするものを除く。)	水源の種類・構造		—	
		水 量		m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)	
		吸水障害防止措置		有 ・ 無	
		給 水 装 置		—	
		耐 震 措 置		有 ・ 無	
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所			
		ボ ン プ の 仕 様	製造者名	定格吐出量 ℓ/min	
			型式	定格全揚程 m	
			製造番号		
			電 動 機 の 仕 様	製造者名	種別 型電動機
型式				定格電圧 V	
製造番号				定格電流 A	
出力 kW					
内 燃 機 関 の 仕 様		製造者名	燃料種別		
		型式			
		製造番号	定格回転数 r/min		

別記様式第3

①

スプリンクラー設備試験結果報告書					
試験実施日 年 月 日					
試験実施者					
住 所					
氏 名 印					
用 途	() 項	構 造			
延べ面積	m ²	階 数	地上 階	地階 階	
加圧送水装置の種別	方式				
流水検知装置の方式	湿式 乾式 予作動式				
スプリンクラーヘッド	種 別 設置個数				
試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結果	
外 観 試 験	水 源 (水道の用に供する水管 を水源とするものを除く。)	水源の種類・構造		—	
		水 量		m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)	
		吸水障害防止措置		有 ・ 無	
		給 水 装 置		—	
		耐 震 措 置		有 ・ 無	
	加 圧 送 水 装 置	設 置 場 所			
		ボ ン プ の 仕 様	製造者名	定格吐出量 ℓ/min	
			型式	定格全揚程 m	
			製造番号		
			電 動 機 の 仕 様	製造者名	種別 型電動機
型式				定格電圧 V	
製造番号				定格電流 A	
出力 kW					
内 燃 機 関 の 仕 様		製造者名	燃料種別		
		型式			
		製造番号	定格回転数 r/min		

スプリンクラー設備

②

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 加 圧 送 水 装 置 の 試 験	ボ ン プ を 用 い る も の	ポンプ・電動機・ 内 燃 機 関	設 置 状 況	———	
			接 地 工 事	種接地	
			配 線	———	
			潤 滑 油	———	
			燃 料 タ ン ク	———	
			蓄 電 池	———	
		水温上昇防止 のための逃し 装 置	配 管 ・ バ ル ブ 類		
			オリフイス等	流過口径 mm	
			ブースターポンプに設ける 逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m 逃し装置の設定圧力 MPa	
		性能試験装置	配管・バルブ類	———	
			材 質	銅板製・合成樹脂製	
			水 量	ℓ	
			溢 水 用 排 水 管	管の呼び A	
			呼 水 管	管の呼び A	
			補 給 水 管	管の呼び A	
			減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極	
		制 御 装 置	設 置 場 所		
			制 御 盤	———	
			予 備 品 等	———	
		圧力計・連成計	接 地 工 事	種接地	
			設 置 位 置	———	
		起 動 装 置	性 能	級	
			直 接 操 作 部	———	
			起 動 用 圧 力 タ ン ク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
			タ ン ク の 容 量	ℓ	
			配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び A	
			閉鎖型スプリンクラーヘッド	———	
			自 動 式 起 動 装 置	自動火災感知装置	
			設 置 場 所 等	———	
			設 置 高 さ	床面からの高さ m	
			構 造	———	
			表 示	———	
			流 水 検 知 装 置		
			補 助 水 槽		

スプリンクラー設備

②

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 加 圧 送 水 装 置 の 試 験	ボ ン プ を 用 い る も の	ポンプ・電動機・ 内 燃 機 関	設 置 状 況	———	
			接 地 工 事	種接地	
			配 線	———	
			潤 滑 油	———	
			燃 料 タ ン ク	———	
			蓄 電 池	———	
		水温上昇防止 のための逃し 装 置	配 管 ・ バ ル ブ 類		
			オリフイス等	流過口径 mm	
			ブースターポンプに設ける 逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m 逃し装置の設定圧力 MPa	
		性能試験装置	配管・バルブ類	———	
			材 質	銅板製・合成樹脂製	
			水 量	ℓ	
			□ 水 用 排 水 管	管の呼び A	
			呼 水 管	管の呼び A	
			補 給 水 管	管の呼び A	
			減 水 警 報 装 置	フロートスイッチ・電極	
		制 御 装 置	設 置 場 所		
			制 御 盤	———	
			予 備 品 等	———	
		圧力計・連成計	接 地 工 事	種接地	
			設 置 位 置	———	
		起 動 装 置	性 能	級	
			直 接 操 作 部	———	
			起 動 用 圧 力 タ ン ク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
			タ ン ク の 容 量	ℓ	
			配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び A	
			閉鎖型スプリンクラーヘッド	———	
			自 動 式 起 動 装 置	自動火災感知装置	
			設 置 場 所 等	———	
			設 置 高 さ	床面からの高さ m	
			構 造	———	
			表 示	———	
			流 水 検 知 装 置		
			補 助 水 槽		

スプリンクラー設備

③

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容								結 果						
外 加 圧 送 水 装 置	高 架 水 槽 を 用 い る も の	構 造															
		内 容 積 ・ 落 差	m ³		m												
		配 管 ・ バ ル ブ 類	—														
		水 位 計	—														
	圧 力 水 槽 を 用 い る も の	種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器														
		内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³		MPa												
		自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無														
		配 管 ・ バ ル ブ 類	—														
		水 位 計 ・ 圧 力 計	—														
	耐 震 措 置		有 ・ 無														
	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況	—														
		配 管	—														
		バ ル ブ 類	—														
		吸 水 管	—														
		フ ー ト 弁	—														
		防 食 措 置	有 ・ 無														
試 電 源	配 管 ・ バ ル ブ 類	排 水 措 置	有 ・ 無														
		耐 震 措 置	有 ・ 無														
		常 用 電 源	V														
	非 常 電 源 の 種 類		専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池														
	ス ブ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド	放水区域の数・ 設定状況 (開放型スプリン クラーヘッドに限 る。)	階								—						
		放 水 区 域 の 数									—						
		設 定 状 況															
	設 置 方 法	配 置 等	—														
		配 管 へ の 取 付	—														
		取 付 方 向	—														
験	機 器	閉鎖型スプリンクラーヘッド	表示温度														
			構造・性能	—													
		開放型スプリンクラーヘッド	—														

スプリンクラー設備

③

試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容								結 果
外 <										

スプリンクラー設備

④

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結 果						
外 観 試 験	制 御 弁		設 置 場 所 等																	
			設 置 高 さ		床面からの高さ										m					
			構 造		—															
			表 示																	
	灌 水 検 知 装 置 ・ 圧 力 検 知 装 置		設 置 場 所 等		—															
			種 別 ・ 口 径		—															
			減 圧 警 報		—															
			構 造 ・ 性 能																	
	一 斉 開 放 弁		起 動 操 作 部	設 置 場 所 等																
				設 置 高 さ	床面からの高さ										m					
			作 動 試 験 装 置																	
			構 造 ・ 性 能																	
	末 端 試 験 弁		設 置 場 所		—															
			構 造		—															
			表 示																	
	自 動 警 報 装 置		音 響 警 報 装 置		—															
			火 災 表 示 装 置		—															
	試 験	送 水 口		設 置 場 所 等		設 置 高 さ		地盤面からの高さ										m		
						表 示		—												
				機 器		結 合 金 具		—		—										
								逆 止 弁 等												
		減 圧 措 置 設 置												減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁						
		排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。）												—						
補 助 散 水 栓 等		散 水 栓		散 水 栓 の 設 置 個 数	階										—					
					設 置 個 数									—						
				設 置 場 所		—														
				周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性																
	開 閉 弁 の 設 置 高 さ			床面からの高さ										m						
	ホ ー ス の 接 続 等			—																

④

スプリンクラー設備				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果				
試 験 項 目										
外 観 試 験	制 御 弁	設 置 場 所 等								
		設 置 高 さ		床面からの高さ		m				
		構 造		—						
		表 示								
	灌 水 検 知 装 置 ・ 圧 力 検 知 装 置	設 置 場 所 等		—						
		種 別 ・ 口 径		—						
		減 圧 警 報		—						
		構 造 ・ 性 能								
	一 斉 開 放 弁	起 動 操 作 部	設 置 場 所 等							
			設 置 高 さ		床面からの高さ		m			
		作 動 試 験 装 置								
		構 造 ・ 性 能								
	末 端 試 験 弁	設 置 場 所								
		構 造		—						
		表 示								
	自 動 警 報 装 置	音 響 警 報 装 置		—						
		火 災 表 示 装 置		—						
送 水 口	設 置 場 所 等	設 置 場 所 等								
		設 置 高 さ		地盤面からの高さ		m				
	表 示		—							
	機 器	結 合 金 具		—						
		逆 止 弁 等								
	減 圧 措 置 措 置				減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁					
排水設備（放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。）				—						
補 助 散 水 栓 等	散 水 栓	散 水 栓 の 設 置 個 数	階							—
			設 置 個 数							—
		設 置 場 所		—						
		周 围 の 状 況 ・ 操 作 性								
		開 閉 弁 の 設 置 高 さ		床面からの高さ		m				
		ホ ー ス の 接 続 等		—						

スプリンクラー設備

⑤

試 験 項 目		種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 試 験	散 水 栓	消 火 栓 開 閉 弁	手動式・自動式
		周 囲 の 状 況	——
	散 水 栓 箱	設 置 状 況	——
		材 質 等	——
		赤 色 灯	——
		表 示	——
	ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）	——
		ホース接続口	——
		ノズル	——
		結合状態	——
機 能 試 験	降下装置	設置高さ	m
		表示灯	——
	ボンプ装置作動試験	滅水警報装置作動状況	底面からの高さ cm
		自動給水装置作動状況	——
	制御装置試験	貯水槽からの水の補給状況	——
		起動・停止操作時の状況等	——
	起動装置試験	電源切替時の運転状況	——
		ポンプの起動状況等	——
	ボンプ試験	起動表示の点灯状況	——
		起動用水圧開閉装置の作動圧力	設定圧力 MPa 作動圧力 MPa
機 能 試 験	ボンプ試験	運転状況	——
		※締切り運転時の状況	締切揚程 m 電圧 V 電流 A
	※定格負荷運転時の状況	定格揚程	m
		電圧	V
	※水溫上昇防止装置試験	電流	A
		逃し水量	ℓ/min
	※ボンプ性能試験装置試験	表示値の差	ℓ/min
		高 架 水 槽 を 用 いる も の	作動試験 給水装置作動状況
	高 架 水 槽 を 用 いる も の	静水圧測定	最下位 MPa 最上位 MPa
		静水圧測定	最下位 MPa 最上位 MPa

スプリンクラー設備

⑤

試 験 項 目		種 別・容 量 等 の 内 容	結 果
外 観 試 験	散 水 栓	消 火 栓 開 閉 弁	——
		周 囲 の 状 況	——
	散 水 栓 箱	設 置 状 況	——
		材 質 等	——
		赤 色 灯	——
		表 示	——
	ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）	——
		ホース接続口	——
		ノズル	——
		結合状態	——
機 能 試 験	ボンプ装置作動試験	滅水警報装置作動状況	底面からの高さ cm
		自動給水装置作動状況	——
	制御装置試験	貯水槽からの水の補給状況	——
		起動・停止操作時の状況等	——
	起動装置試験	電源切替時の運転状況	——
		ポンプの起動状況等	——
	ボンプ試験	起動表示の点灯状況	——
		起動用水圧開閉装置の作動圧力	設定圧力 MPa 作動圧力 MPa
	※締切り運転時の状況	運転状況	——
		※定格負荷運転時の状況	締切揚程 m 電圧 V 電流 A
機 能 試 験	※水溫上昇防止装置試験	定格揚程	m
		電圧	V
	※ボンプ性能試験装置試験	電流	A
		逃し水量	ℓ/min
	※ボンプ性能試験装置試験	表示値の差	ℓ/min
		高 架 水 槽 を 用 いる も の	作動試験 給水装置作動状況
	高 架 水 槽 を 用 いる も の	静水圧測定	最下位 MPa 最上位 MPa
		静水圧測定	最下位 MPa 最上位 MPa
	高 架 水 槽 を 用 いる も の	静水圧測定	最下位 MPa 最上位 MPa
		静水圧測定	最下位 MPa 最上位 MPa

スプリンクラー設備

⑥

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容								結果		
機 能 試 験	加圧送水装置試験	圧力水槽を用いるもの	作 動 試 験	給水装置作動状況	――									
				自動加圧装置作動状況	――									
			静 水 圧 測 定	最下位 MPa 最上位 MPa										
	配 管 耐 圧 試 験			試験圧力 MPa										
	手 動 式 起 動 装 置 試 験			――										
	流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等			――										
空 降 下 装 置 試 験				――										
総 合 試 験	放 水 試 験	放 水 区 域											――	
		開放型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起動性能等	自動火災感知装置による 起動										
				手動起動装置による 起動										
		階											――	
	閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるもの	起 動 性 能 等												
		放 水 圧 力 (MPa)												
		放 水 量 (ℓ/min)												
		補助散水栓	放 水 圧 力		MPa									
	放 水 量		ℓ/min											
	空補助散水栓操作性試験			ホースリール式・折畳等収納式										
	非常電源切替試験	自家発電設備		――										
		蓄電池設備		――										
燃料電池設備		――												
備考														

- 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 選択版のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)又は「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」(平成25年消防庁告示第2号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
- 4 結果の欄には、良否を記入すること。
- 5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

スプリンクラー設備

⑥

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容				結 果			
機 能 試 験	加 圧 送 水 装 置 試 験	圧 力 水 槽 を 用 い る も の	作 動 試 験	給 水 装 置 作 動 状 況	—						
				自 然 加 圧 装 置 作 動 状 況	—						
			静 水 圧 測 定	最 下 位 MPa	最 上 位 MPa						
	配 管 耐 圧 試 験			試 験 圧 力				MPa			
	手 動 式 起 動 装 置 試 験			—							
流 水 検 知 装 置 ・ 表 示 等			—								
総 合 試 験	放 水 試 験	放 水 区 域									—
		開 放 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド を 用 い る も の	起 動 性 能 等	自 動 火 災 感 知 装 置 に よ る 起 動							
				手 動 起 動 装 置 に よ る 起 動							
	階									—	
	閉 鎖 型 ス プ リ ン ク ラ ー ヘ ッ ド を 用 い る も の	起 動 性 能 等									
		放 水 圧 力 (MPa)									
		放 水 量 (ℓ/min)									
		放 水 圧 力							MPa		
	放 水 量							ℓ/min			
— 補 助 散 水 栓 操 作 性 試 験				ホースリール式・折畳等収納式							
備 考	非 常 電 源 切 替 試 験	自 家 発 電 設 備			—						
		蓄 電 池 設 備			—						
		燃 料 電 池 設 備			—						

- 備考1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 選択版のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)又は「屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準」(平成25年消防庁告示第2号)に適合している旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
- 4 結果の欄には、良否を記入すること。
- 5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。