

別記様式第3

(その1)

スプリンクラー設備点検票											
名 称						防 火 管 理 者				㊟	
所 在						立 会 者				㊟	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日		～	年 月 日					
点検者	資格 番号	点 検 者 氏 名	点 検 者 所 属 会 社		社 名	TEL					
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名	型式等		電動機	製造者名		型式等			
点 検 項 目		点 検 結 果		措 置 内 容							
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容							
機 器 点 検											
水 源	貯 水 槽	種別									
	水 量	m ³									
	水 状										
	給 水 装 置										
	水 位 計										
	圧 力 計										
パ ル プ 類											
加 圧 送 水 装 置	ボ 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況									
		外 形									
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A							
		開閉器・スイッチ類									
		ヒ ュ ー ズ 類	A								
		継 電 器									
		表 示 灯									
		結 線 接 続									
		接 地									
		予 備 品 等									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 漏洩試験のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

(その1)

スプリンクラー設備点検票											
名 称						防 火 管 理 者				㊟	
所 在						立 会 者				㊟	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日		～	年 月 日					
点検者	資格 番号	点 検 者 氏 名	点 検 者 所 属 会 社		社 名	TEL					
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名	型式等		電動機	製造者名		型式等			
点 検 項 目		点 検 結 果		措 置 内 容							
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容							
機 器 点 検											
水 源	貯 水 槽	種別									
	水 量	m ³									
	水 状										
	給 水 装 置										
	水 位 計										
	圧 力 計										
パ ル プ 類											
加 圧 送 水 装 置	ボ 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況									
		外 形									
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A							
		開閉器・スイッチ類									
		ヒ ュ ー ズ 類	A								
		継 電 器									
		表 示 灯									
		結 線 接 続									
		接 地									
		予 備 品 等									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 漏洩試験のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

スプリンクラー設備 (その3)

送水口	周囲の状況				
	外	形			
ヘッド スプリンクラー	標識				
	外	形			
	感熱障害				
	散水分布障害				
	未警戒部分				
流水検知装置・減圧装置	適応性				
	バルブ本体等		MPa		
	リターディング・チャンバー				
	圧力スイッチ		設定圧力 MPa	作動圧力 MPa	
	音響警報装置・表示装置				
一斉開放弁 (電磁弁を含む)	減圧警報装置				
	排水設備				
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況			
		外	形		
	ホース・ノズル	表示			
		外	形	ホース m	ノズル径 mm
	補助散水栓開閉弁	操作性			
		表示灯			
	使用方法の表示				
		周囲の状況			
	降下装置	外			
		表示灯			
耐震措置	表示灯				
	機能				
総合点検					
閉鎖型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		
		表示・警報等			
		電動機の運転電流	A		
		運転状況			
	高架構造	放水圧力	MPa		
減圧のための措置					
表示・警報等					
方式等	放水圧力	MPa			
	減圧のための措置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 漏れがある場合は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

スプリンクラー設備 (その3)

送水口	周囲の状況				
	外	形			
ヘッド スプリンクラー	標識				
	外	形			
	感熱障害				
	散水分布障害				
	未警戒部分				
流水検知装置・減圧装置	適応性				
	バルブ本体等		MPa		
	リターディング・チャンバー				
	圧力スイッチ		設定圧力 MPa	作動圧力 MPa	
	音響警報装置・表示装置				
一斉開放弁 (電磁弁を含む)	減圧警報装置				
	排水設備				
補助散水栓箱等	補助散水栓箱	周囲の状況			
		外	形		
	ホース・ノズル	表示			
		外	形	ホース m	ノズル径 mm
	補助散水栓開閉弁	操作性			
		表示灯			
	使用方法の表示				
		周囲の状況			
	降下装置	外			
		表示灯			
耐震措置	表示灯				
	機能				
総合点検					
閉鎖型スプリンクラー設備	ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		
		表示・警報等			
		電動機の運転電流	A		
		運転状況			
	高架構造	放水圧力	MPa		
減圧のための措置					
表示・警報等					
方式等	放水圧力	MPa			
	減圧のための措置				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 漏れがある場合は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。