

## 正誤（平成26年7月3日第6324号）

平成26年7月3日付け官報第6324号の正誤欄に、特定駐車場用泡消火設備試験結果報告書様式が掲載され様式が訂正されました。

（今回は、法令改正による様式改正ではなく官報を作成したときに生じた誤植を訂正した扱いとなっています。）

## ■平成26年7月3日付け官報第6324号の訂正内容

## 特定駐車場用泡消火設備試験結果報告書⑤様式の訂正

## 訂正前（平成26年4月14日号外第83号の内容）

試験項目		種別・容量等の内容		結果
機能試験	呼水装置試験	減水警報装置作動状況	床面からの高さ cm	
		自動給水装置作動状況	—	
		呼水槽からの水の補給状況	—	
	制御装置試験	起動・停止操作時の状況等	—	
		電源切替時の運転状況	—	
	起動装置試験	ポンプの起動状況	—	
		起動表示の点灯状況	—	
		起動用水圧開閉装置の作動圧力	設定圧力 作動圧力 MPa	
	運転状況	—		
	ポンプ試験	※締切運転時	締切揚程 m	
配管試験	ポンプ試験	電圧	V	
		電流	A	
		※定格負荷運転時	定格揚程 m	
		電圧	V	
		電流	A	
	※水温上昇防止装置試験	逃し水量	L/min	
	※ポンプ性能試験装置試験	表示値の差	L	
	高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	
		静水圧測定		
	圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	
		自動加圧装置作動状況		
		静水圧測定		
配管耐圧試験		試験圧力	MPa	
流水検知装置・表示等		—		
一斉開放弁				

## 訂正後（平成26年7月3日第6324号の内容）

試験項目		種別・容量等の内容		結果
機能試験	呼水装置作動試験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ cm	
		自動給水装置作動状況	—	
		呼水槽からの水の補給状況	—	
	制御装置試験	起動・停止操作時の状況等	—	
		電源切替時の運転状況	—	
	起動装置試験	ポンプの起動状況	—	
		起動表示の点灯状況	—	
		起動用水圧開閉装置の作動圧力	設定圧力 作動圧力 MPa MPa	
	運転状況	—		
	ポンプ試験	※締切り運転時の状況	締切揚程 電圧 電流	
配管試験	ポンプ試験	※定格負荷運転時の状況	定格揚程 電圧 電流	
		※水温上昇防止装置試験	逃し水量 L/min	
		※ポンプ性能試験装置試験	表示値の差 L/min	
	高架水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	
		静水圧測定	最下位 MPa 最上位 MPa	
	圧力水槽を用いるもの	作動試験	給水装置作動状況	
		自動加圧装置作動状況	—	
		静水圧測定	最下位 MPa 最上位 MPa	
	配管耐圧試験	試験圧力	MPa	
	流水検知装置・表示等	—		
一斉開放弁				